



TVF 1045-1  
NIBE™ F470  
0856

# NIBE™ F470

## Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že náš produkt

**NIBE F470**

**ventilačné tepelné čerpadlo**

---

ku ktorému sa vzťahuje toto vyhlásenie, spĺňa požiadavky nasledujúcich EC smerníc:

- Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 2004/108/EC
- Smernica pre nízke napätie (LVD): 2006/95/EC
- Smernica pre tlakové zariadenia (PED): 97/23/EC
- Strojárstvo: 2006/42/EC
- Obmedzenie užívania rizikových látok (RoHS): 2002/95/EC

Uvedené tlakové zariadenie spadá pod článok 3 smernice EU 97/23/EC. V článku 3, položka 3 je uvedené, že zariadenie musí byť navrhnuté a zhotovené v súlade s technickou praxou platnou v príslušnej členskej krajine tak, aby bola zaručená bezpečnosť pri používaní. Takéto tlakové zariadenie nemôže byť označené značkou CE podľa článku 15 smernice 97/23/EC.

---

Zariadenie bolo skúšané podľa nasledujúcich EN noriem:

- SS – EN ISO 3834-2:2005 Požiadavky kvality pri zvaraní
- EN ISO 15614-1:2004, A1:2008 Testy procedúry pre zvaranie oblúkom
- EN 287-1:2004, A2:2006. AC:2004 Skúšobné testy zvaračov - zvaranie fúzií
- EN 10 204:2005 Kovové výrobky – typy inšpekčných dokumentov
- EN 55 014-1:2006, A1:2009 Emisie, bytové zariadenia
- EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008 Imunita, bytové zariadenia
- EN 60 335-1:2002, A1:2004, A2: 2006, A11:2004, A12:2006, A13:2008, A14:2010 Bezpečnosť bývania
- EN 60 335-2-21:2003, A1:2005, A2:2008 pre zásobníkové ohrievače vody
- EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A11:2004, A12:2005 Požiadavky pre elektrické tepelné čerpadlá
- EN 61 000-3-12:2005 Harmonizácia (zariadenia s prúdom ≤ 16A/fáza)
- EN 61 000-3-11:2000 Kolísanie napätia (zariadenia s prúdom ≤ 16A/fáza)
- EN 62 233:2008 EMF

---

Markaryd 2010-11-12

**Kenneth Magnusson**  
NIBE Kvalita

**Claes Gauffin**  
NIBE Vývoj

Preložené z anglického originálu

