

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F1226

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako hodnoty při teplotě primárního okruhu 0°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako B0/W35), měřeno podle normy EN 14511.

Poznámka 2: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“.

	F1226-6	F1226-8	F1226-12
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo		
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu		
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko		
Výrobní typ	F1226-6	F1226-8	F1226-12
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek		
Systém TČ	Země - voda		
Příkon a výkon TČ			
El. příkon pohonu	1,31 kW	1,65 kW	2,68 kW
Tepelný výkon	5,49 kW	7,37 kW	11,52 kW
Elektrický dotop			
Výkon	9 kW	9 kW	9 kW
Náhradní vytápění			
Výkon			
Ohřev TUV			
Obsah	180 l	180 l	180 l
Příkon	---	---	---
Součást TČ	Ano	Ano	Ano