

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F1345

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako hodnoty při teplotě primárního okruhu 0°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako B0/W35), měřeno podle normy EN 14511.

	F1345-24	F1345-30	F1345-40	F1345-60
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo			
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu			
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko			
Výrobní typ	F1345-24	F1345-30	F1345-40	F1345-60
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek			
Systém TČ	Země - voda			
Příkon a výkon TČ				
El. příkon pohonu	4,94 kW	6,92 kW	8,90 kW	13,72 kW
Tepelný výkon	23,00 kW	30,72 kW	39,94 kW	59,22 kW

Další údaje se vyplní v závislosti na dalších částech instalace tzn. údaje k elektrokotli, ohřivači vody apod.