

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F2300

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny při venkovní teplotě 7°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A7/W35).

	F2300-14	F2300-20
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo	
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu	
Výrobce		
Výrobní typ	F2300-14	F2300-20
Výrobní číslo	Viz. záruční list nebo výrobní štítek	
Systém TČ	Vzduch - voda	
El. příkon pohonu	3,14 kW	4,37 kW
Tepelný výkon	13,8 kW	17,7 kW

Další údaje se vyplní v závislosti na vnitřní části instalace. Může se jednat o vnitřní systémovou jednotku VVM 500 nebo individuální komponenty jako např. stávající elektrokotel, samostatný ohřívač vody apod.

V tabulce níže jsou údaje pro vnitřní systémovou jednotku VVM 500.

Poznámka: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“.

	VVM 500
Elektrický dotop	
Výkon	9 kW
Náhradní vytápění	
Výkon	
Ohřev TUV	
Obsah	420 l
Příkon	---
Součást TČ	Ne