

---

## Údaje pro Žádost o připojení tepelného čerpadla F370

Do Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí se doplní následující údaje.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako hodnoty při průtoku ventilačního vzduchu 200 m<sup>3</sup>/hod, teplotě ventilačního vzduchu 20°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A20/W35), měřeno podle normy EN 14511.

Poznámka 2: ustálený proud je uveden včetně vestavěného elektrokotle, výkon elektrokotle nastaven na hodnotu 5,3 kW (nastavení z výroby). Výkon elektrokotle může být nastaven v rozsahu 0 - 10,25 kW.

	<b>F370</b>
Tepelné čerpadlo – specifikace	
Jmenovitý elektrický příkon	0,55 kW
Jmenovité napětí	400 V
Ustálený proud	16 A
Rozběhový proud	13 A
Tepelný výkon	2,18 kW