

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F2030

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny při venkovní teplotě 7°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A7/W35).

	F2030-7	F2030-9
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo	
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu	
Výrobce		
Výrobní typ	F2030-7	F2030-9
Výrobní číslo	Viz. záruční list nebo výrobní štítek	
Systém TČ	Vzduch - voda	
El. příkon pohonu	1,32 kW	1,77 kW
Tepelný výkon	6,35 kW	8,10 kW

Další údaje se vyplní v závislosti na vnitřní části instalace. Může se jednat o vnitřní systémové jednotky VVM nebo individuální komponenty jako např. stávající elektrokotel, samostatný ohřívač vody apod.

V tabulce níže jsou údaje pro vnitřní systémové jednotky VVM 310/320/500.

Poznámka: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“.

	VVM 310	VVM 320	VVM 500
Elektrický dotop			
Výkon	12 kW	9 kW	9 kW
Náhradní vytápění			
Výkon			
Ohřev TUV			
Obsah	260 l	180 l	420 l
Příkon	---	---	---
Součást TČ	Ne	Ne	Ne