

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F1255

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako maximální hodnoty při teplotě primárního okruhu 0°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako B0/W35), měřeno podle normy EN 14511. Za provozu mohou být hodnoty příkonu a výkonu nižší.

Poznámka 2: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“.

	F1255-6	F1255-16
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo	
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu	
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko	
Výrobní typ	F1255-6	F1255-16
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek	
Systém TČ	Země - voda	
Příkon a výkon TČ		
El. příkon pohonu	1,5 kW	3,5 kW
Tepelný výkon	6 kW	16 kW
Elektrický dotop		
Výkon	6,5 kW	9 kW
Náhradní vytápění		
Výkon		
Ohřev TUV		
Obsah	180 l	180 l
Příkon	---	---
Součást TČ	Ano	Ano